

## MEMORIAL DESCRITIVO DE HIDRANTES

EDIFICAÇÃO	TIPO	INTERNO	EXTERNO	OBSERVAÇÕES
<b>ANEXO</b>	Simple	<b>3</b>	<b>0</b>	Instalados no corredor
<b>PREDIO ACADEMICO</b>	Simple	<b>23</b>	<b>04</b>	3º= 05 2º=05 1º=05 Térreo=04 Subsolo=8
<b>ARCO</b>	Simple	<b>0</b>	<b>12</b>	06 – Térreo 06 – Piso Superior
<b>BRINQUEDOTECA</b>	Simple	<b>0</b>	<b>01</b>	
<b>ANTIGO ADMINISTRATIVO</b>	Simple	<b>02</b>	<b>00</b>	Área inabitada e trancada
<b>TEATRO</b>	Simple	<b>01</b>	<b>05</b>	
<b>TOTAL GERAL = 52 hidrantes, todos em funcionamento.</b>				
<p><b>Capacidade da reserva de incêndio:</b></p> <p><b>1 - Caixa verde</b> (serve Arco, Anexo, Brinquedoteca e Teatro) = <b>25.000 litros</b></p> <p><b>2 - Caixa Branca</b> (serve Prédio Acadêmico) = <b>70.000 litros</b></p>				
<b>Atualizado em:</b> Agosto de 2019			<b>Por:</b> Aparecido da Cruz – Segurança Trabalho	

## MEMORIAL DESCRITIVO DE HIDRANTES

### Parte B – Quantitativo de Mangueiras

*Edificação: Quantidade: Tipo:*

**Teatro** = 12 lances de 15 metros.

**Arco** = 24 lances de 15 metros.

**Anexo** = 06 lances de 15 metros.

**Brinquedoteca** = 02 lances de 15 metros.

**Térreo Prédio Acadêmico** = 04 lances de 30 metros.

**1º Andar Prédio Acadêmico** = 08 lances de 15 metros.

**OBS: Biblioteca tem 04 lances de 15 metros, sendo 2 no piso de acesso pelo 1º andar e 2 lances no piso de acesso interno para o 2º andar. Total de 4 lances de 15 metros.**

**2º Andar Prédio Acadêmico** = 08 lances de 15 metros.

**3º Andar Prédio Acadêmico** = 06 lances de 15 metros e 01 lance de 30 metros.

**Reserva** = 10 lances de 15 metros

**Total geral de mangueiras de incêndio:**

85 mangueiras no geral,  
sendo 80 de 15 metros  
e 05 de 30 metros